



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 ОКТ 2013

№ --2192

Пермь

**О проведении плановой выездной проверки  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Баклушинская основная общеобразовательная школа»**

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Баклушинская основная общеобразовательная школа», ИНН 5932005116.

2. Место нахождения юридического лица и адрес фактического осуществления деятельности: 617080, Пермский край, Большесосновский район, с. Баклуши, ул. Полевой Переулок, 5.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, Жекина Сергея Михайловича, государственного инспектора межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.

5. Установить, что:

- настоящая проверка проводится с целью выполнения п. 1978 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Западно-Уральского управления Ростехнадзора на 2013 год, утвержденного приказом Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 14.01.2013 № 0015, размещенного на сайте Управления [www.zural.gosnadzor.ru](http://www.zural.gosnadzor.ru);

- задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области электроэнергетики, а так же в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований.

7. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня.

К проведению проверки приступить с 18.11.2013.



Проверку окончить не позднее 20.11.2013.

8. Правовые основания проведения проверки:

- ст. 4 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- п. 5.3.1 «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

- ст.ст 9, 16, 17 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проводимой проверки:

- ознакомление с документацией, относящейся к предмету проверки - 18.11.2013;

- обследование состояния используемых при осуществлении деятельности по эксплуатации электроустановок учреждения – 19.11.2013-20.11.2013.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, необходимых для проведения проверки:

- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в энергетике), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.04.2010 № 131.

- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов, утверждённый приказом Ростехнадзора от 12.12.2011 №697;

- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) РФ, субъекта РФ, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых РФ, субъект РФ, муниципальное



образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными кампаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждённый приказом Ростехнадзора от 02.02.2012 №72.

11. Перечень документов, предоставление которых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Баклушинская основная общеобразовательная школа» необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- 1) Генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями (ПТЭЭП п.1.8.1.).
- 2) Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица его замещающего (ПТЭЭП п.1.2.3.).
- 3) Программы подготовки электротехнического персонала (ПТЭЭП п.1.4.9.).
- 4) Однолинейные схемы электроснабжения предприятия в целом и по отдельным цехам и участкам (ПТЭЭП п.1.8.6, п.1.8.2.).
- 5) Инструкция о взаимоотношении между электроснабжающей организацией и предприятием (ПТЭЭП п.1.5.15.).
- 6) Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей (ПТЭЭП п.1.8.1.).
- 7) Эксплуатационные, должностные инструкции и инструкции по охране труда (ПТЭЭП п.1.8.2.).
- 8) Технические паспорта основного электрооборудования (ПТЭЭП п.1.8.1.).
- 9) Оперативная документация:
  - перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок;
  - оперативные схемы или схемы-макеты;
  - оперативный журнал;
  - бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках;
  - журнал учёта производственного инструктажа;
  - журнал учёта противоаварийных тренировок;
  - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
  - журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям.
- 10) Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. (ПТЭЭП п.1.4.3.).
- 11) Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности (ПТЭЭП п.1.4.4.).
- 12) Список лиц, имеющих право:
  - производить оперативные переключения (ПОТ РМ-16-2001 п.1.3.1);
  - производить выдачу нарядов и распоряжений (ПОТ РМ-16-2001 п.2.1.10);
  - ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего, допускающего (ПОТ РМ-16-2001 п.2.1.10);



- ведения оперативных переговоров с энергоснабжающими организациями (ПТЭЭП 1.5.27);
  - единоличного осмотра электроустановок (ПОТ РМ-16-2001 п.2.1.10);
  - ответственных дежурных электроснабжающей организации (ПТЭЭП п.1.8.9).
- 13) Утверждённый годовой график (ППР ПТЭЭП п.1.6.3.).
  - 14) Журнал учёта и содержания средств защиты (ИПиИСЗ п.1.4.5.).
  - 15) Распоряжения (для ИТР – по предприятию, для рабочих – по цеху) допуска к стажировке и самостоятельной работе (ПТЭЭП п.1.4.10.).
  - 16) Протоколы испытаний и измерений в электроустановках (ПУЭ п.1.7.79.).

В ходе проверки дополнительно могут быть запрошены другие материалы, относящиеся к предмету проверки.

Заместитель руководителя



В.А. Козлов

Жекин Сергей Михайлович  
государственный инспектор  
тел: - (8 34268) 2-19-66



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

с. Баклуши  
(место составления акта)

“ 13 ” ноября 2013 г.  
(дата составления акта)  
14 часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 08-062-50

По адресу/адресам: 617080 Пермский край, Большесосновский район, с. Баклуши  
переулок Полевой, 5. телефон: 2-67-46.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2192 от 15 октября 2013 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора  
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баклушинская  
основная общеобразовательная школа».  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Руководитель предприятия: Директор Ляхин Алексей Георгиевич

Дата и время проведения проверки:  
С 18.11.2013г по 20.11.2013г.

Общая продолжительность проверки: 3 дня  
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Западно - Уральским управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора))



С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении выездной проверки): Директор МБОУ «Баклушинская ООШ» Ляхин Алексей Георгиевич 20.11.2013г 11.00ч

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Жекин Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество,

государственный инспектор межрегионального отдела государственного

должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора  
тел/факс 8 (34268) 2-19-66; 89028353746.

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Баклушинская ООШ» Ляхин Алексей Георгиевич.

(фамилия, имя, отчество,

должность должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)

### **В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований:

1. Нет ответственного за электрохозяйство.
2. Нет подготовленного электротехнического персонала, обслуживание и ремонт электрооборудования, проводится случайными лицами по просьбе директора школы.
3. Нет журнала учета и содержания средств защиты.
4. Электроустановки не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию электротехническими средствами.
5. Должностные, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда для электротехнического персонала оформлены не в полном объеме.
6. Нет технических паспортов на заземляющие устройства.
7. Электротехнический персонал не обеспечен нормативно-технической документацией:
  - правилами устройства электроустановок изд. 6, отдельные главы изд. 7;
  - правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей изд. 2003 г.;
  - межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
  - инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;
  - межотраслевой инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.
8. График проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов в электроустановках на 2013г (график ППР) предоставлен не в полном объеме.
9. Оперативные схемы электроустановок оформлены не в полном объеме, изменение в схемы не вносятся.
10. Энергетическое обследование и оформление энергетического паспорта, проведено ООО «Диагностика» в апреле 2012г.



11. Нет перечня работ, выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации.

**Административное здание школы:**

12. В корпусе щита ЩР-1 (помещение электрощитовой), контактное соединение фазного провода цепи электропитания светильника местного освещения, выполнено путем наброса оконцевания проводника на токоведущую шину предохранителя НП-100.

13. Электроустановочные изделия (штепсельные розетки и выключатели), частично установлены в помещениях для прибывания детей на высоте 1.6м над уровнем пола.

14. Нет светильников аварийного освещения.

15. Нет щита аварийного освещения.

16. Нет шины ГЗШ.

17. Групповые сети, питающие штепсельные розетки не снабжены устройством защитного отключения с номинальным током срабатывания не более 30мА.

18. На лицевых и внутренних сторонах дверок электрощитов ВРУ, ЩР, ЩУ нет надписей и знаков безопасности установленного образца, указывающие назначения присоединений и их диспетчерское наименование.

19. Отходящие линии (эл. кабеля) от токоведущих шин в щитах ВРУ, ЩС, ЩР не снабжены бирками, указывающих напряжение, марку, сечение жил кабеля и наименование линии.

20. Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены защитой от коррозии, не окрашены эмалью черного цвета.

21. Штепсельные розетки эксплуатируются без защитных устройств, автоматически закрывающее гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке.

22. Нет системы уравнивания и выравнивания электрических потенциалов.

23. На рукоятках управления коммутационными аппаратами в щитах ВРУ, ЩР нет надписей, указывающие операцию, («включено», «выключено»).

24. Для защиты токоприемников от токов короткого замыкания в щитах ВРУ, ЩР, установлены некалиброванные плавкие вставки.


25. Цепи электропитания светильников рабочего освещения и штепсельных розеток, выполнены частично проводом АППВ и ВВГ 2 : 2,5мм<sup>2</sup>, защитный нулевой проводник отсутствует. В результате выхода из строя электропроводки (короткие замыкания), проводится замена аварийных участков этой электропроводки без учёта проектного решения с нарушением действующих норм и правил устройства электроустановок.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)


Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 20 ноября 2013 г. № 08-062-50

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
Государственный инспектор  
Западного Уральского управления  
Ростехнадзора

Государственный инспектор \_\_\_\_\_

(подпись, личный штамп)

Рег. №062 20 11 2013. С.М. Жекин

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность, руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

“ 20 ” ноября 2013 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводившего проверку)

рег. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

с. Баклуши

“ 20 ” ноября 2013 г.  
(дата составления)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении нарушений требований безопасности

№ 08-062-50

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Баклушинская основная общеобразовательная школа».**

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

На основании акта проверки от 20 ноября 2013 г. № 08-062-50,  
руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому,  
технологическому и атомному надзору, утверждённого Постановлением  
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401, Положением об  
Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденного приказом  
Ростехнадзора от 20 декабря 2010 г. № 1142,  
государственный инспектор межрегионального отдела государственного  
энергетического надзора Жекин Сергей Михайлович предписывает:  
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего проверку)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Баклушинская основная общеобразовательная школа».**

№ п. п.	Конкретное описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Нет ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации	По получении предписания



		электроустановок потребителей. п. 1.2.3	электроустановок соответствующим документом, назначить лицо ответственное за электрохозяйство и его заместителя с 4 группой допуска по электробезопасности.	я
2.	Для безопасной эксплуатации электроустановок, учреждение не укомплектовано подготовленным электротехническим персоналом.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.2.1	Укомплектовать учреждение подготовленным электротехническим персоналом.	16.12.2013г
3.	Отсутствуют технические паспорта на заземляющие устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 2.7.15	На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство, оформить технический паспорт.	16.12.2013г
4.	Должностные, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда для электротехнического персонала оформлены не в полном объеме.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.8.2	Оформить эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда для электротехнического персонала.	16.12.2013г
5.	Электротехнический персонал не обеспечен нормативно-технической документацией.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.2.2	Обеспечить электротехнический персонал нормативно-технической документацией.	16.12.2013г
6.	Нет журнала учета и регистрации электрозащитных средств. Не определено лицо ответственное за учет и содержание электрозащитных средств.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п: 1.4.2	Оформить журнал учета и регистрации средств защиты. Распорядительным документом по предприятию назначить лицо, ответственное за учет и содержание электрозащитных средств.	16.12.2013г
7.	Электроустановки не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию электрозащитными средствами.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.2.2	Укомплектовать электроустановки учреждения электрозащитными средствами.	16.12.2013г



8.	График проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов в электроустановках на 2012-2013г (график ППР) оформлен не установленной формы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.6.3	Оформить график проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов в электроустановках (график ППР).	16.12.2013г
9.	Нет перечня работ, выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок П: 2.4.1	Оформить и утвердить руководителем, перечень работ, выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации.	16.12.2013г
<b>АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ:</b>				
10.	Нет шины ГЗШ. Отходящие линии (электрокабеля) от токоведущих шин в щитах ВРУ, ЩР, ЩУ не снабжены бирками, указывающие марку, напряжение, сечение жил кабеля и наименование присоединений. На лицевых и внутренних сторонах дверок электрощитов ВРУ, ЩР, ЩУ нет надписей и знаков безопасности установленного образца, указывающие назначения присоединений и их диспетчерское наименование. Открыто проложенные заземляющие проводники не покрыты защитой от коррозии, не окрашены эмалью черного цвета. Нет светильников аварийного освещения, электрощит ЩАО отсутствует. Штепсельные розетки эксплуатируются без защитных устройств, автоматически закрывающие гнезда штепсельных розеток при	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.6.1; п: 1.2.2	Провести необходимую реконструкцию силовой и осветительной сети. Реконструкцию и монтаж электрооборудования, выполнить согласно действующих норм и правил устройства электроустановок по техническому проекту.	10.12.2014г



<p>вынутой вилке.          Электроустановочные изделия (штепсельные розетки и выключатели), частично установлены в помещениях для пребывания детей на высоте 1.6м над уровнем пола. Групповые сети, питающие штепсельные розетки не снабжены устройством защитного отключения с номинальным током срабатывания не более 30мА. Нет системы уравнивания и выравнивания электрических потенциалов.          На рукоятках управления коммутационными аппаратами в щитах ВРУ, ЩР нет надписей, указывающие операцию, («включено», «выключено»).</p> <p>Для защиты токоприемников от токов короткого замыкания в щитах ВРУ, ЩР, ЩС, установлены некалиброванные плавкие вставки. Цепи электропитания светильников рабочего освещения розеточных групп, выполнены проводом АППВ и ППВ 2 : 2,5мм<sup>2</sup>, защитный нулевой проводник отсутствует.</p>			
---	--	--	--

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Информацию о выполнении предписания представить в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6 письменно в срок, указанный в предписании. Телефон: 8 (34268) 2-19-66; 89028353746.



